


保安点検調査票

3,000kg未満の液化石油ガス設備 保安点検調査票(バルク供給設備は別紙あり)

設置番号	0019
顧客ID	0019-00

お客様様	氏名	千田 肇	TEL	0188-77-0014	確認印		
	住所	潟上市飯田川飯塚字飯塚999-9999	携帯	070-9999-0014			
点検内容		定期(供給設備/消費設備)点検		前回調査日	2019年11月30日		訪問履歴
総合判定	良・否	供給側判定	良	今回調査日	2025年7月30日		
		消費側判定	良	調査員	高橋康弘		
お客様の設備は基準に適合しています。安心してお使いください。							

供給形態	個別設置	用途	一般用	建物区分	一般住宅	建物構造	木造戸建		
漏洩試験	種別	試験器具					開始圧力	終了圧力	判定
	1・集合装置 ㊸ 供給管	1・機械式自記圧力計		3・チャンバー式高精度圧力計		㊹ ガス検知器	4.00KPa	4.00KPa	○
	2・気化装置 ㊸ 配管	㊺ 電気式ダイヤフラム自記圧力計		4・電気式ダイヤフラム圧力計		6・漏洩検知液	測定区分	測定時間	
	漏洩検知装置等の有無		有	漏洩の有無		無	気密試験	2分	

供給設備	容器	区分	貯蔵量計	浸水エリア	供給能力	〇	火気制限	〇	腐食防止	〇	設置場所	〇
		LPガス容器	50kg	対象外	転落 転倒防止措置	〇	温度40以下	〇	バルブ損傷防止	〇		
		50kg × 1本 0kg × 0本	貯蔵設備1,000kg以上 3,000kg未満	保安距離 --- 塀 ---	警戒票 --- 滞留防止 ---	消火設備 --- 屋根遮蔽板 ---	貯蔵設備障壁の必要 --- 貯蔵設備障壁判定 ---	不要				
	メータ	種別	メーカー	製造番号	型式	号数	感震機能	漏洩検知	交換期限	判定		
		マイコンS	愛知時計	16680074	SA25MT1-6	2.5	有	有	2025-07		〇	
		メーカー	型式	容量	切替装置	燃焼器入	調整圧	閉塞圧	交換期限		外観 適合	判定
	調整	桂精機製作所	SKL-5B-S	5kg 無		2.82KPa	2.82KPa	2.86KPa	2026-01	良 良	〇	
		種別	型式	メーカー	長さ	有効期限	本数	外観	漏洩	点検方法	判定	
		低圧ホース	NX10S	桂精機製作所	900mm	2026-01	1本	良	無	検知器	〇	
	連結管	管種	サイズ	長さ	埋設	埋設部	腐食等	腐食防止	漏洩	点検方法	損傷防止	危険票識
被覆鋼管		15A	0.6m	無		良	良	無	電気自記	良	---	〇
気化装置	有・無	無	遮断装置	緊急遮断弁の有無	無	安全装置	区分	型式	メーカー	判定		
	型式	判定	型式	コントローラー	判定	漏えい検知装置	SA25MT1-6	愛知時計	〇			
	---	---			---	耐震ガス遮断装置	SA25MT1-6	愛知時計	〇			

消費設備	配管	管種	サイズ	長さ	埋設	埋設部	腐食等	腐食防止	漏洩	点検方法	損傷防止	危険票識	判定
		白ガス管	15A	9.5m	無		良	良	無	電気自記	良	---	〇
	ガス栓	番号	呼び名	型式	メーカー	口数	個数	未使用口数	有効	ヒューズ	規格	腐食	判定
		576	1口ヒューズガス栓	G015ZU-12P-LP	桂精機	1	1	0	0000-00	有	良	無	〇
	未使用ガス栓	無		ガス栓未使用内容		〇							
		機器番号	器具名	メーカー	器具接続	設置場所	CO値	燃焼状態	接続方法	漏洩	規格適合	判定	
		191	ガステーブル IC-4800F	パロマ	ゴムホース9.5mm	台所		良	良	無	良	〇	
	燃焼機器												
警報器	対象施設	区分	型式	メーカー	番号	有効期限	設置場所	接続	規格	位置	作動	判定	
	指導施設	ガス漏れ単体型	CF-625	新コスモス	190605	2025-07	台所	単体	良	良	良	〇	
	設置数	1											
給排気設備	給排気設備対象機器の有無	区分	排気仕様	注意ラベル	CO値	給排気設備の有無	給排気筒 基準項目	開口部			判定		
	無						材質 先端 逆風止 隙間 面積 ファン 判定 換気扇 有無 判定						

保安機関	名称	エーティーガス		印	その他	今回周知: 有
	住所	秋田県潟上市天王字コアツコ50-1				
	電話	0188-78-4981	調査員			