


# 保安点検調査票

3,000kg未満の液化石油ガス設備 保安点検調査票(バルク供給設備は別紙あり)

設置番号	0062
顧客ID	0062-00

お客様	氏名	伊藤真奈美	TEL	0188-77-0130	確認印			
	住所	潟上市飯田川下虻川字儘ノ内999-9999	携帯	070-9999-0130				
点検内容		定期(供給設備/消費設備)点検		前回調査日	2021年7月10日		訪問履歴	
総合判定	良・否	供給側判定	良	今回調査日	2025年7月30日		25/07/30 15:36 高橋康弘	
		消費側判定	良	調査員	高橋康弘		25/07/26 15:36 高橋康弘	
お客様の設備は基準に適合しています。安心してお使いください。								

供給形態	個別設置	用途	一般用	建物区分	一般住宅	建物構造	木造戸建		
漏洩試験	種別	試験器具					開始圧力	終了圧力	判定
	1・集合装置 ㊸ 供給管	1・機械式自記圧力計		3・チャンバー式高精度圧力計		㊹ ガス検知器	4.00KPa	4.00KPa	
	2・気化装置 ㊺ 配管	㊻ 電気式ダイヤフラム自記圧力計		4・電気式ダイヤフラム圧力計		6・漏洩検知液	測定区分	測定時間	
	漏洩検知装置等の有無	有	漏洩の有無	無		気密試験	2分		

供給設備	区分	貯蔵量計	浸水エリア	供給能力	〇	火気制限	〇	腐食防止	〇	設置場所	〇
	LPガス容器	40kg	対象外	転落 転倒防止措置	〇	温度40以下	〇	バルブ損傷防止	〇		
	20kg × 1本	貯蔵設備1,000kg以上	保安距離	---	警戒票	---	消火設備	---	貯蔵設備障壁の必要	不要	
	20kg × 1本	3,000kg未満	塀	---	滞留防止	---	屋根遮蔽板	---	貯蔵設備障壁判定	---	
	種別	メーカー	製造番号	型式		号数	感震機能	漏洩検知	交換期限	判定	
	マイコンS	愛知時計	10295877	EA25MT-2		2.5	有	有	2029-05	〇	
	メーカー	型式	容量	切替装置	燃焼器入	調整圧	閉塞圧	交換期限	外観	適合	
	桂精機製作所	CA8A	5kg	自動切替	2.82KPa	2.82KPa	2.86KPa	2026-01	良	良	
	種別	型式	メーカー		長さ	有効期限	本数	外観	漏洩	点検方法	
	集合用高圧ホース	SK-5	矢崎総業		600mm	2026-01	1本	良	無	検知器	
集合用高圧ホース	SK-5	矢崎総業		600mm	2026-01	1本	良	無	検知器		
管種	サイズ	長さ	埋設	埋設部	腐食等	腐食防止	漏洩	点検方法	損傷防止	危険票識	判定
被覆鋼管	15A	0.5m	無		良	良	無	電気自記	良	---	〇
有・無	無	遮断装置	緊急遮断弁の有無	無		安全装置	区分	型式	メーカー	判定	
型式	判定	型式	コントローラー	判定		耐震ガス遮断装置	漏えい検知装置	EA25MT-2	愛知時計	〇	
---	---			---			耐震ガス遮断装置	EA25MT-2	愛知時計	〇	

消費設備	管種	サイズ	長さ	埋設	埋設部	腐食等	腐食防止	漏洩	点検方法	損傷防止	危険票識	判定	
	被覆鋼管	15A	5.6m	無		良	良	無	電気自記	良	---	〇	
	番号	呼び名	型式	メーカー	口数	個数	未使用口数	有効	ヒューズ	規格	腐食	判定	
	653	一口ヒューズコック	YOF-200F	矢崎	2	1	0		有	良	無	〇	
	654	ネジガス栓	YRS-3KK	桂精機	1	1	0		無	良	無	〇	
	未使用ガス栓		有	ガス栓未使用内容		安全装置機構等							〇
	機器番号	器具名	メーカー	器具接続	設置場所		CO値	燃焼状態	接続方法	漏洩	規格適合	判定	
	400	ガステーブル	パロマ	ゴムホース9.5mm	台所			良	良	無	良	〇	
	401	給湯器20号	パロマ	強化ホース	台所		0.00	良	良	無	良	〇	
	対象施設	区分	型式	メーカー	番号	有効期限	設置場所	接続	規格	位置	作動	判定	
指導施設	ガス漏れ単体型	CF-625	新コスモス	17281239	2029-08	台所	単体	良	良	良	〇		
設置数	1												
不足数	0												
給排気設備対象機器の有無	区分	排気仕様	注意ラベル	CO値	給排気設備の有無	給排気筒 基準項目		開口部			判定		
有	大型給湯器	FE	有	0	有	材質	先端	逆風止	隙間	面積	ファン	判定	
						良	良		良	良	良	〇	

保安機関	名称	エーティーガス		印	その他	今回周知: 有
	住所	秋田県潟上市天王字コアツコ50-1				
	電話	0188-78-4981	調査員			