

# 保安点検調査票

3,000kg未満の液化石油ガス設備 保安点検調査票(バルク供給設備は別紙あり)

設置番号	0062
顧客ID	0062-00

お客様	氏名	伊藤真奈美	TEL	0188-77-0130	確認印	
	住所	潟上市飯田川下虻川字儘ノ内999-9999	携帯	070-9999-0130		
点検内容		定期(供給設備/消費設備)点検	前回調査日	2021年7月10日	訪問履歴	
総合判定	 供給側判定 良 消費側判定 良	今回調査日	2025年7月30日	25/07/30 15:36 高橋康弘		
		調査員	高橋康弘	25/07/26 15:36 高橋康弘		
		お客様の設備は基準に適合しています。安心してお使いください。				

供給形態		個別設置		用途	一般用	建物区分	一般住宅	建物構造	木造戸建	
漏洩試験	種別		試験器具					開始圧力	終了圧力	判定
	1・集合装置 ③ 供給管 2・気化装置 ④ 配管		1・機械式自記圧力計 ② 電気式ダイヤフラム自記圧力計	3・チャンバー式高精度圧力計 4・電気式ダイヤフラム圧力計		⑤ ガス検知器 6・漏洩検知液	4.00KPa	4.00KPa		
							測定区分	測定時間		
	漏洩検知装置等の有無		有	漏洩の有無	無		気密試験	2分		

供給設備	区分	貯蔵量計	浸水エリア	供給能力	〇	火気制限	〇	腐食防止	〇	設置場所	〇	
	LPガス容器	40kg	対象外	転落 転倒防止措置	〇	温度40以下	〇	バルブ損傷防止	〇			
	20kg × 1本 20kg × 1本	貯蔵設備1,000kg以上 3,000kg未満	保安距離	---	警戒票	---	消火設備	---	貯蔵設備障壁の必要	不要		
	種別	メーカー	製造番号	型式		号数	感震機能	漏洩検知	交換期限	判定		
	マイコンS	愛知時計	10295877	EA25MT-2		2.5	有	有	2029-05	〇		
	メーカー	型式	容量	切替装置	燃焼器入	調整圧	閉塞圧	交換期限	外観	適合	判定	
	桂精機製作所	CA8A	5kg	自動切替	2.82KPa	2.82KPa	2.86KPa	2026-01	良	良	〇	
	種別	型式	メーカー		長さ	有効期限	本数	外観	漏洩	点検方法	判定	
	集合用高圧ホース	SK-5	矢崎総業		600mm	2026-01	1本	良	無	検知器	〇	
	集合用高圧ホース	SK-5	矢崎総業		600mm	2026-01	1本	良	無	検知器	〇	
供給管	管種	サイズ	長さ	埋設	埋設部	腐食等	腐食防止	漏洩	点検方法	損傷防止	危険票識	判定
	被覆鋼管	15A	0.5m	無		良	良	無	電気自記	良	---	〇
気化装置	有・無	無	遮断装置	緊急遮断弁の有無	無		安全装置	区分	型式	メーカー	判定	
	型式	判定	型式	コントローラー	判定		漏えい検知装置	EA25MT-2	愛知時計	〇		
	---	---			---		耐震ガス遮断装置	EA25MT-2	愛知時計	〇		

消費設備	管種	サイズ	長さ	埋設	埋設部	腐食等	腐食防止	漏洩	点検方法	損傷防止	危険票識	判定				
	被覆鋼管	15A	5.6m	無		良	良	無	電気自記	良	---	〇				
	番号	呼び名	型式	メーカー	口数	個数	未使用口数	有効	ヒューズ	規格	腐食	判定				
	653	一口ヒューズコック	YOF-200F	矢崎	2	1	0		有	良	無	〇				
	654	ネジガス栓	YRS-3KK	桂精機	1	1	0		無	良	無	〇				
	未使用ガス栓		有	ガス栓未使用内容		安全装置機構等						〇				
	機器番号	器具名	メーカー	器具接続	設置場所		CO値	燃焼状態	接続方法	漏洩	規格適合	判定				
400	ガステーブル IC-330SB-1R	パロマ	消費量kw 8.10 開放	製造 2014-07	台所	〇	〇	〇	良	良	無	良	〇			
401	給湯器20号 PH-203EWFS	パロマ	強化ホース	台所	0.00	1			良	良	無	良	〇			
警報器	対象施設	区分	型式	メーカー	番号	有効期限	設置場所	接続	規格	位置	作動	判定				
	指導施設	ガス漏れ単体型	CF-625	新コスモス	17281239	2029-08	台所	単体	良	良	良	〇				
	設置数	1														
	不足数	0														
給排気設備	給排気設備対象機器の有無	区分	排気仕様	注意ラベル	CO値	給排気設備の有無	給排気筒 基準項目				開口部		判定			
	有	大型給湯器	FE	有	0	有	材質	先端	逆風止	隙間	面積	ファン	判定	換気扇	有無	判定
							良	良		良	良	良	良	有	良	〇

保安機関	名称	エーティーガス		印	その他	今回周知: 有
	住所	秋田県潟上市天王字コアツコ50-1				
	電話	0188-78-4981	調査員			